



Gemeinderat

Dorfstrasse 11
6173 Flühli
www.fluehli.ch

T 041 489 60 60
gemeindeverwaltung@fluehli.ch



**GEMEINDE
FLÜHLI SÖRENBERG
ENTLEBUCH LUZERN**

Wasserversorgung Flühli-Dorf

Information über die Qualität des Trinkwassers 2021

Wasserproben:

Im Auftrag der Selbstkontrolle werden jährlich neu 3-4 Wasserproben durch den Brunnenmeister aus dem Leitungsnetz und vor der Entkeimungsanlage entnommen. Die Analyse wird anschliessend durch die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, Luzern durchgeführt.

Trinkwasser der WV Flühli-Dorf:

Alle Ergebnisse der durchgeführten Analysen vom Jahr 2021 entsprechen der Verordnung über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. (Art. 3 TBDV).

Mikrobiologische Qualität:

Keime	pro ml	weniger als 300
Escherichia coli	in 100 ml	0
Enterokokken	in 100 ml	0

Gesamthärte in französischen Härtegraden:

frz. H° ca 13.2

Chemische Qualität:

Chlorid	<1.0 mg/l
Nitrat (NO ₃)	4.9 mg/l
Sulfat	6.6 mg/l

Herkunft des Wassers:

Die Wasserversorgung Flühl-Dorf bezieht das Wasser ausschliesslich aus eigenen Quellen von den Gebieten Schlund, Schwändili und Seuschachen. Von den Wasserversorgungen Äschi kann bei Bedarf Wasser bezogen werden. Mit der WV Schintmoos besteht ein Wasserverbund.

Behandlung:

Sämtliches Trinkwasser wird über UV (Ultraviolett)-Anlagen entkeimt. Es wird dem Trinkwasser keine Chemie zugeführt.

Auskünfte:

Brunnenmeister
Herbert Wicki
Wicki Haustechnik GmbH
Dorfstrasse 8
6173 Flühli
Tel: 041 488 12 34
E-mail: info@wickihaustechnik.ch

Flühli, im Mai 2022
Herbert Wicki Brunnenmeister